



Металлоинвест
Лебединский ГОК

Открытое акционерное общество
«Лебединский горно-обогатительный комбинат»

Дирекция строящегося комплекса ЦГБЖ-3



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора строящегося
комплекса ЦГБЖ-3

Н.В. Глуховченко

» _____ 2013 г.

Мониторинга покрытия состояния антикоррозионного покрытия
металлоконструкций цеха горячего брикетирования железа №2.

“30” октября 2013 г.

г. Губкин

ОАО «Лебединский ГОК»

Мы, нижеподписавшиеся, инспектор 2 уровня по визуальному и измерительному контролю качества очистных и окрасочных работ ООО «ВМП Воронеж» Пономарев В.А., представители ОАО «Лебединский ГОК» дирекции строящегося комплекса цеха горячебрикетированного железа-3 - заместитель главного инженера (по монтажу оборудования) Шестаков В.Л., ведущий специалист по монтажу Максименко Е.Ю., механик цеха Горбатенков Г.П. - составили настоящий акт мониторинга состояния антикоррозионного покрытия металлоконструкций цеха горячего брикетирования железа №2 ОАО «Лебединский ГОК».

В качестве антикоррозионной защиты применялись системы покрытий на основе материалов производства ЗАО НПХ ВМП:

- 1) ЦИНЭП + ИЗОЛЭП-mio + ПОЛИТОН-УР;
- 2) ЦИНОТЕРМ + АЛЮМОТЕРМ;
- 3) ЦИНЭП + ИЗОЛЭП-mio + АЛЮМОТАН;
- 4) ЦВЭС.

После завершения окрасочных работ объект находился в эксплуатации 7 лет.

Осмотр поверхности показал, что адгезия покрытий не ухудшилась и имеет балл 1, дефектов на поверхности металлоконструкций не обнаружено, локально отмечено незначительно изменение цвета покрытия без ухудшения защитных показателей.

Комиссия считает:

- 1) используемые антикоррозионные покрытия обеспечивают длительные сроки безремонтной эксплуатации и соответствуют заявленным характеристикам;
- 2) системы антикоррозионных покрытий возможно рекомендовать другим заинтересованным организациям для защиты от коррозии металлоконструкций горно-обогатительной отрасли.

Подписи:

Заместитель главного инженера
(по монтажу оборудования)



В.Л. Шестаков

Ведущий специалист по монтажу



Е.Ю. Максименко

Механик цеха



Г.П. Горбатенков

Инспектор по визуальному
и измерительному контролю очистных
и окрасочных работ



В.А. Пономарев